



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

пл. Ленина, д. 12, г. Воронеж. 394018; тел/факс: (473) 254-53-49; e-mail:ksp@comch.ru

31.05.2017 № 15-453

На № _____ от _____.201__

Директору
бюджетного учреждения
Воронежской области
«Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Пансионат «Каширский»

С.А. Панченко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Контрольно-счетной палатой Воронежской области с 10 по 29 мая 2017 года проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2016 году и текущем периоде 2017 года БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Каширский» в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению» государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан».

В результате проверки выявлены нарушения и недостатки, изложенные в акте от 23.05.2017 № 2.30-2017.

Для устранения выявленных нарушений и недостатков в соответствии со ст. 18 Закона Воронежской области от 05.01.1996 № 39-з «О Контрольно-счетной палате Воронежской области» Вам необходимо:

1. Обеспечить возврат средств субсидии областного бюджета в сумме 1 445,1 тыс. рублей, неправомерно израсходованных на уплату земельного налога.
2. Восстановить средства областной субсидии в сумме 142,4 тыс. рублей (в том числе, страховые взносы 33,0 тыс. рублей), необоснованно использованные на выплату надбавки за непрерывный стаж работы.
3. Применить штрафные санкции в сумме 2 117,04 рубля к ООО «Торговая Компания «Медицина» за нарушение условий договора от 23.06.2016 № Ф.2016.118063 (п.8.2) на поставку изделий медицинского назначения (шприцы).

Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Воронежской области
(Россельхознадзор)

г.Воронеж, ул. Серафимовича, д.26, 394042, телефон/факс (473) 2-55-63-98,
E-mail: zerno.nadzor@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 09/ 833
об устранении нарушения

« 28 » ноября 2017г.

г. Воронеж

(место составления предписания)

Наименование организации Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат престарелых и инвалидов «Пансионат Каширский» (БУ ВО «Пансионат Каширский»)

Адрес организации: Воронежская обл., Каширский р-он, с. Каширское, ул.Комсомольская, д.7
(наименование, адрес юридического лица, должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица и ИП)

«01» ноября 2017 года начата плановая проверка БУ ВО «Пансионат Каширский»

Обследуемый объект: БУ ВО «Пансионат Каширский», адрес: Воронежская обл., Каширский р-он, с. Каширское, ул.Комсомольская, д.7

(указывается, что обследовалось, адрес объекта)

Место фактического осуществления деятельности- то же

Государственным инспектором отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по Воронежской области

Мельниковой Людмилой Михайловной

совместно с Кладовщиком Кашириной Е.С.

Предложенные ниже мероприятия по устранению нарушений требований законодательства
области качества и безопасности зерна и семенного контроля являются обязательными
исполнения в установленные сроки:

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативно-правовое обоснование	Срок исполнения
1	Осуществлять хранение крупы в условиях, обеспечивающих свободный доступ для проведения санитарной обработки и уборки стеллажей, подтоварников, стен и пола.	п.п. 7.7, 7.23 Санитарно - эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 и п.2 ст3., ст5 Федерального закона от 02.01.200г. «29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,	15.12.2017
2	Предоставить документ, подтверждающий качество и безопасность крупы поставленной ооо «Логус-Сервис» Пшено шлифованное, производство ИП Лемешкин СВ. г.Саратов (декларацию о соответствии)	п.2 ст3., ст5 Федерального закона от 02.01.200г. «29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,	15.12.2017
3	Осуществлять прием крупы с полной информацией на этикетках о сорте или номере крупы	п.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.200г. «29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.4.7 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя».	15.12.2017

Информацию о выполнении настоящего предписания представить до 15.12.2017 по адресу
Управления: г. Воронеж, ул. Серафимовича, д.26 и сообщить по телефону (т. 8-473-255-63-98)

В случае невыполнения предписания Вы будете подвергнуты административной ответственности на основании части 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти сот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей) Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»

(подпись)

28 » 11. 2017г.

Государственный инспектор Мельникова Л.М.

(Ф.И.О. должностного лица)

С предписанием ознакомлен и экземпляр получил _____

АКТ
обследования социально значимого объекта
с круглосуточным пребыванием людей

составлен «31» 03 2018 года

бу ВО «Фонд интернат для престарелых
«Пансионат «Каширенский», Каширенский район.
с. Каширенское, ул. Колосовского, 147
(полное наименование организации, юридический адрес, физический адрес организации)
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Представители учреждения:

Заведующий хозяйством Бардаков Александр
(должность, фамилия, имя, отчество)
Александр
(должность, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)

i. Вопросы, подлежащие обследованию

1. Проверка работоспособности систем раннего обнаружения пожара;
2. Проверка работоспособности системы оповещения о пожаре;
3. Проверка работоспособности систем управления эвакуацией;
4. Проверка инструкций для персонала;
5. Проверка знаний обязанностей персонала в случае пожара;
6. Обследование путей эвакуации;
7. Проверка наличия средств пожаротушения;
8. Наличие знаков пожарной безопасности.

ii. Основные замечания и предложения комиссии по результатам обследования:

iii. Заключение комиссии:

Соответствует

Члены комиссии:

Инженер отдела НЭПР по Новоурманскому
(должность, фамилия, имя, отчество)
Каширенскому району Александр Ф.В. Яковлев
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заведующий хозяйством Бардаков А.А.
(подпись)

«31» марта 2018 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Воронежской области
394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. 8(4732)77-99-00
отдел НД и ПР по Новоусманскому и Каширскому районам
396310, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 293, тел. 5-49-64, gpn-41@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 102/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Бюджетного учреждения Воронежской области "Дом-интернат для престарелых
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

и инвалидов "Пансионат "Каширский"

индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

Панченко Светлане Александровне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Новоусманского и Каширского района по пожарному надзору № 102 от «23» октября 2017 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 10 ч. 00 мин. «01» ноября 2017 г. по 10 ч. 00 мин. «29» ноября 2017 г. поведена проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Новоусманскому и Каширскому районам Главного управления МЧС России по Воронежской
области Баркаловым Вячеславом Александровичем, зданий и территорий пансионата,
2 противопожарных резервуаров, насосной станции пожаротушения, блочной

автоматизированной котельной, блочный дизель-генератор, здания гаража и овощехранилища

БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский" расположенных

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: Воронежская область, Каширский район, с. Каширское, ул. Комсомольская, 7

совместно с директором БУ ВО "Пансионат "Каширский" Панченко Светланой Александров-
ной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пи- сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не вывешены знаки пожарной без- опасности на путях эвакуации с применением фотолюминесцентных материалов.	п.1 ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.08г. "Технический регламент о требова- ниях пожарной безопасности", п. 33 ППР РФ (При эксплуатации эвакуа- ционных путей и выходов руководитель организации обеспечивает со- блюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, раз- мерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной без- опасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2018 г.	

№ Пред- пи- сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		п. 1.3. НПБ 160-97 (Знаки пожарной безопасности следует размещать: на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и других объектах), в помещениях, а также на рабочих местах и участках производства работ (услуг); в зонах селитебной застройки; в интерьерах средств транспорта и т.п.) п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2015 (Знаки пожарной безопасности (таблица К.1), размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов в соответствии с 8.2 либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. Знаки для обозначения выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.)		
2.	Не оборудованы двери лестничных клеток ведущих из коридора 2 этажа с принудительной противодымной защитой приспособлениями для самозакрывания при этом характеристика устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должна соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту учреждения (инвалид, престарелый).	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 (Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).)	01.03.2018 г.	
3.	Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград технических помещений на чердаке здания, в противопожарной перегородке на чердаке здания.	п.1 ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.08г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 22 ППР РФ (Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.)	01.07.2018 г.	
4.	Не установлены датчики автоматической пожарной сигнализации в помещении раздевалки кухни.	Приложение А п. 4 СП 5.13130.2009. (В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.)	01.07.2018 г.	
5.	Не разработаны и не вывешены локальные планы эвакуации для палат приемно-карантинного отделения.	п.1 ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.08г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 22 ППР РФ (В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.). п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими). Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).	01.07.2018 г.	

№ Пред- пи- сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
6.	Противопожарные водоемы не обеспечены пожарным объемом воды.	п. 9.3. СП 8.13130.2009 (Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп.5.1-5.9, 5.12-5.15, 6.1-6.3; специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп.5.10 и 5.11; максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п.5.13.)	01.09.2018 г.	
7.	Не выведен штурвал под крышку люка, в колодце с задвижкой, установленном на соединительном трубопроводе.	п. 9.13. СП 8.13130.2009 (Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автотасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуск расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.)	01.09.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новоусманскому и Каширскому районам Баркалов В.А.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«29» ноября 2017 г.

Директор БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат "Каширский"

Панченко Светлана Александровна

(Должность, фамилия, инициалы)



Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области – 8(473) 277-99-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском
районах
Воронежская область, г. Лиски, пр. Ленина, 40
(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

№ 00357 - 11

13 ноября 2017г.

При проведении проверки в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» пансионат «Каширский» по адресу: Воронежская область, с. Каширское, ул. Комсомольская, д.7 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: ст. 11, 24 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 6.8, 5.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно – гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму их работы»; п. 11.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.9.16 СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»
(положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке).

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008г.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Директору БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» пансионат «Каширский»
Панченко Светлане Александровне

Фактический адрес: Воронежская область, с. Каширское, ул. Комсомольская, д.7

(место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя или сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

1. В соответствии п. 11.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» обеспечить расчет времени работы бактерицидной лампы с указанием в журнале контроля за работой бактерицидных
Срок до 10.12.2017г

2. В соответствии п. 6.8 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.9.16 СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» обеспечить обработку инструментов в парикмахерской после каждого клиента.

Срок до 10.12.2017г

3. В соответствии п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»
восстановить керамическую плитку на стене душевой в комнате №210

Срок – до 10.12.2017г

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным способом в: Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах по адресу: Воронежская область, г. Лиски, пр. Ленина, 40 в срок до «10» декабря 2017г.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

Директор БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» пансионат «Каширский»

Панченко Светлана Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Воронежской области в Лискинском,

Бобровском, Каменском, Каширском,

Острогожском районах

Куприянов В.П.

Предписание получил(а):

Директор БУ ВО «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

пансионат «Каширский»

Панченко С.А.

Предписание может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю стало известно о нарушении их прав и законных интересов.